

様式第2号(第4条関係)

| 入 札 結 果 調 書      |                                             |             |             |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                  |                                             | 担当課         | 水道課         |
| 施 工 年 度          | 令和      元      年      度                     |             |             |
| 工      事      名  | 松尾加圧フロート弁取替工事                               |             |             |
| 工    事    場    所 | 鳥羽市                                         | 松尾町         | 地内          |
| 入 札 日 時          | 令和元年7月9日      AM    10    時    30    分    ～ |             |             |
| 入 札 場 所          | 鳥羽市水道課会議室                                   |             |             |
| 入 札 方 法          | 指名競争入札                                      | 業      種    |             |
| 予定価格(税抜き)        | 4,062,000 円                                 | 最低制限価格(税抜き) | 3,550,000 円 |
| 落札金額(税抜き)        | 3,560,000 円                                 | 契約金額(税込み)   | 3,916,000 円 |

(単位:円)

| 入    札    者  | 第   1   回<br>入   札   額 | 摘      要  |
|--------------|------------------------|-----------|
| ノダック(株)      | 3,547,000              | 最低制限価格下回り |
| 東海メンテナンス(株)  | 3,540,000              | 最低制限価格下回り |
| NDネットサービス(有) | 3,560,000              | 落    札    |
|              |                        |           |
|              |                        |           |
|              |                        |           |
|              |                        |           |
|              |                        |           |
|              |                        |           |
|              |                        |           |

| 指 名 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>当、松尾加圧フロート弁取替工事(以下、本工事)は、松尾町にある松尾加圧室着水槽内の流入口のバタフライフロート弁が経年使用により止水不良が発生したことから、本弁体を交換する工事があります。</p> <p>本工事を実施する施設は、南鳥羽方面へ水道水を供給するための起点となる施設であることから、着水槽を空の状態にして作業した場合、作業の準備及び作業完了後の濁水処理等の対応に対し多くの時間が必要となることが想定できるため、送水を停止する時間を短縮する工法が必要なため、本工事では、潜水土により着水槽内の水を抜かない状態で工事を行うことが、最も時短に繋がる工法として選定しております。</p> <p>そのため、当該工事と同様の作業経験があり、上水水槽清掃等により施設構造及び作業場の注意点を熟知していることが求められることから、鳥羽市入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、過去に水道施設での水槽内工事を受注しているものの中から選定した。</p> |