

平成 2 5 年 1 0 月 1 日

鳥羽市水道事業

鳥羽市長 木田 久主一

水道管工事に求める入札参加資格条件（技能者）について

記

平成 2 7 年 4 月 1 日以降に発注する水道管工事の入札参加条件として、すべての耐震継手管工事について、（社）日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されている者（以下、「耐震継手技能者」という。）の配置を求めます。

さらに、口径 5 0 0 mm 以上の水道管工事の入札参加条件として、（社）日本水道協会の配水管技能者名簿に「大口径」で登録されている者（以下「大口径耐震継手技能者」という。）の配置を求めます。

また、水道配水管ポリエチレン管の配水管工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）の水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証を所有する者の配置を求めます。

いずれの場合も、元請業者と 3 ヶ月以上の直接的な雇用関係がある従業員に限定されますので、ご注意ください。

一般競争入札参加条件として、「耐震継手技能者」または「水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講者」を求める場合は、入札書に同封する書類として「耐震継手技能者であることを証する書類」または「水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証」を提出することとします。したがって、これらが添付されていない場合には申請書不備により入札失格となりますのでご注意ください。

実施年度	耐震管	耐震管（ダクタイル鋳鉄管）	
	水道配水用ポリエチレン管φ 5 0 ～ 1 5 0	口径 4 5 0 mm 以下	口径 5 0 0 mm 以上
平成 2 7 年度以降	受講証を有する者	元請雇用の耐震継手技能者	元請雇用の大口径耐震継手技能者