検 査 成 績 書

第 11-A2601027-001 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第11号

一般財団法人　三重県環境保全事業団
理事長　森 清治
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508　FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	岩倉水源	受付方法	収集
採水地点	岩倉水源	採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　09時00分	水源種別	浅井戸・処理水

前日天候　雨	当日天候　雨	気温　24.5 ℃	水温　22.0 ℃	遊離残留塩素　0.45 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.0	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.45	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-002 号

2026 年 09 月 17 日

〒 517-0022

住 所 鳥羽市大明東町1番6号

氏 名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 清洋
三重県津市河芸町上野[illegible]
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	岩倉水源	受付方法	収集
採水地点	岩倉水源	採取者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日 09時10分	水源種別	浅井戸・原水

前日天候 雨	当日天候 雨	気温 24.5 ℃	水温 22.0 ℃	遊離残留塩素 — mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
大腸菌	0	MPN/100mL	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添1
嫌気性芽胞菌	0	CFU/10mL	H19.3.30健水発第0330006号 厚生労働省健康局通知別添2
			以下 余白

検査期間 2026年09月15日 ～ 2026年09月17日

(特記事項)

検査責任者 橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-003 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第11号

一般財団法人　三重県環境保全事業団
理事長　森 清洋
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL〈059〉245-7508　FAX〈059〉245-7518

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	石鏡第1配水池系統	受付方法	収集
採水地点	石鏡第1配水池系統	採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　10時00分	水源種別	浅井戸・処理水

前日天候　雨	当日天候　雨	気温　24.0 ℃	水温　26.0 ℃	遊離残留塩素　0.25 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-004 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第11号

一般財団法人　三重県環境保全事業団
理事長　森 清治
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508　FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	堅子配水池系統			受付方法	収集
採水地点	堅子配水池系統			採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　09時45分			水源種別	浅井戸・処理水
前日天候　雨	当日天候　雨	気温　25.0 ℃	水温　27.0 ℃	遊離残留塩素　0.32 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.4		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.32	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-005 号

2026 年 09 月 17 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 517-0022

住 所 鳥羽市大明東町1番6号

氏 名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 清洋
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	白木			受付方法	収集
採水地点	白木			採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日 09時10分			水源種別	浅井戸・処理水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 25.5 ℃	遊離残留塩素	0.34 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.34	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月15日 ～ 2026年09月17日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-006 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

業務名　水質検査業務委託

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　森 清次
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508　FAX<059>245-7516

水道施設名	菅島			受付方法	収集
採水地点	菅島			採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　07時30分			水源種別	受水・処理水
前日天候　雨	当日天候　雨	気温　26.0 ℃	水温　25.0 ℃	遊離残留塩素　0.39 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.6	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.9		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.39	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-007 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　森 清次
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508 FAX:059-245-7518

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	答志島			受付方法	収集
採水地点	答志島			採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　06時00分			水源種別	受水・処理水
前日天候　雨	当日天候　雨	気温　27.0 ℃	水温　23.0 ℃	遊離残留塩素　0.27 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	6.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.6	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.9		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.27	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間:　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601027-008 号

2026 年 09 月 17 日

〒　517-0022

住 所　鳥羽市大明東町1番6号

氏 名　鳥羽市水道事業
鳥羽市長 小竹篤 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　森 清治
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名　水質検査業務委託

水道施設名	神島			受付方法	収集
採水地点	神島			採水者	鳥羽市水道課
採水年月日	2026年09月15日　06時20分			水源種別	受水・処理水
前日天候　雨	当日天候　雨	気温　25.0 ℃	水温　24.0 ℃	遊離残留塩素　0.30 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 15 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	7.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.6	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	8.0		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間：　2026年09月15日　～　2026年09月17日

検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真